

dl. ob. 5269/04/2026

Ścinawa, dnia 17 września 2026 r.

Pan Mateusz Łazarek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie

za pośrednictwem
Pana Krystiana Koszyły
Burmistrza Ścinawy

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa

Dotyczy: kontroli oraz planowanej wymiany hydrantów w miejscowościach Buszkowice i Przychowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 sierpnia 2026 r., znak OS.0003.41.2026.RM, w zakresie zapytania radnej Agnieszki Kosiorowskiej dotyczącego stanu technicznego hydrantów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o. informuje, że w lipcu 2026 r. przeprowadzono kontrolę hydrantów w miejscowościach Buszkowice i Przychowa. W wyniku kontroli stwierdzono konieczność naprawy 14 hydrantów. Protokoły z przeprowadzonej kontroli przekazujemy w załączeniu.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości Spółka planuje sukcesywną wymianę hydrantów objętych zastrzeżeniami. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi około 60 000 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych rozpoczęcie prac zaplanowano na II kwartał 2027 r., a ich zakończenie na koniec III kwartału 2027 r.

Odnosząc się do kwestii niewypełnionych oznaczeń na naklejkach umieszczonych na hydrantach, wyjaśniamy, że naklejka ma charakter pomocniczy i jest podatna na uszkodzenia oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Samo oznaczenie lub jego brak nie stanowi miarodajnego potwierdzenia sprawności urządzenia. Dokumentem potwierdzającym ustalony podczas kontroli stan techniczny hydrantu jest pisemny protokół zawierający wyniki jego sprawdzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Niemiec
Andrzej Niemiec

Załączniki:

Protokoły kontroli hydrantów w miejscowościach Buszkowice i Przychowa z lipca 2026 r.